



Слобожанский Электромеханический Завод

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

19с47нж Ру40

Паспорт, гарантийный талон



Харьков 2023

Технические характеристики

Характеристика		Поворотный обратный клапан 19с47нж под приварку / фланцевый						
		Ду-150	Ду-200	Ду-300	Ду-400	Ду-500	Ду-600	Ду-1000
Давление Р _у , Р _п	кгс/см ²	16-40						
	МПа	1,6-4						
Способ монтажа		Под приварку, фланцевые, межфланцевый стяжной						
Способ крепления		Болтами, шпильками, сваркой						
Положение при установке		Горизонтально, вертикально						
Управление		Автоматическое						
Направление потока		Одностороннее						
Аналоги		19лс47нж, 19нж47нж, 19нж47нж1						
Климатическое исполнение		У1, ХЛ1, УХЛ1						

Комплект поставки:

[Клапан обратный поворотный](#) 19с47нж Р_у40 фланцевый типа, под приварку, межфланцевый паспорт, техническое описание, инструкции по эксплуатации – 1 шт.

Свидетельство о приемке и консервации.

[Клапан обратный](#) соответствует ТУ 372240-001-48140495 и признан годным к эксплуатации

Дата консервации « ____ » _____ г

Срок консервации « ____ » _____ г

1. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента консервации, при условии правильного хранения.

Мастер ОТК _____ (м.п)

Техническое описание

Клапан обратный поворотный 19с47нж применяется для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах с давлением 40 Атм.

Материал корпуса, уплотнения - 25Л сталь углеродистая, диска - 20х13. Присоединение фланцевое, под приварку, межфланцевый по ГОСТ 12815-80.

Работа изделия

Поток подаваемой рабочей среды через входной патрубок отжимает захлопку с серьгой, закрепленной осью на кронштейне. При отсутствии давления в трубопроводе или обратном потоке захлопка под собственным весом возвращается в первоначальное положение, перекрывая проход. Герметичность клапана обеспечивается давлением рабочей среды. Обеспечивает возможность контроля положения затвора и применения демпферного компенсационного устройства для предотвращения гидроударов.